



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА
Иркутской области
Прокуратура
Куйбышевского района
г.Иркутска
Н/Набережная,14
г.Иркутск, 664011



Директору МБОУ ДО г. Иркутска
«ДЮСШ №3»

Волошину В.Г.

dsport3@mail.ru

01.10.2023 №21-125-2023/1916-23-20250008

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства в сфере пожарной безопасности

Прокуратурой Куйбышевского района г. Иркутска проведен анализ состояния законности соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности в целях обеспечения готовности образовательных организаций города Иркутска к 2023-2024 учебному году.

Статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрены обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Принимаемые меры к обеспечению пожарной безопасности объектов защиты регламентированы ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии с ч.1 данной нормы закона каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

В силу требований частей 2, 3, 4 целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В августе 2023 отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска в образовательных учреждениях проведены профилактические мероприятия в целях исполнения организациями требований по обеспечению пожарной безопасности.

Выявлены нарушения ч.3 ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», эвакуационный путь со второго этажа ведет в коридор через два складских помещения.

В нарушение пп.б п.16 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», в помещении цокольного этажа допускается размещение котельной.

Помещение хранения дизельного топлива (холодный пристрой) размещено вплотную к учреждению, при требуемом расстоянии не менее 20 метров (табл. 13 ФЗ №123).

В нарушение п. 290 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, допускается стоянка транспортных средств в помещении хранения дизельного топлива.

В нарушение п. 12 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в учреждении не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений, холодного пристроя. Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.

В нарушение п. 25 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в учреждении отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов для покрытия полов путей эвакуации.

В нарушение п. 409 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, огнетушители размещены на полу без специальных подставок.

Подобная ситуация и нарушения закона недопустимы, подлежат безотлагательному устранению, поскольку напрямую связаны с безопасностью детей, негативно сказываются на качестве оказания им образовательных услуг и не отвечают целям и задачам учреждения.

Допущенные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами своих должностных обязанностей, отсутствие контроля со стороны руководства, что в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ является основанием для привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителей прокуратуры района. О времени и месте рассмотрения прошу уведомить прокуратуру района заблаговременно.
2. Принять исчерпывающие меры к устранению и недопущению впредь нарушений законодательства, причин и условий, способствовавших их совершению.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в месячный срок с момента

его поступления. Приложить к ответу документы, подтверждающие устранение нарушений закона.

И.о. заместителя прокурора

юрист 3 класса

Д.Е. Макаров

